



Модули согласования
Серия NV 13XX
**Модуль согласования
NV 1325**

Версия 1.0.
Руководство по эксплуатации
МС.001325.010 РЭ

1. Назначение.

NV 1325 предназначен для согласования различных устройств NAVIGARD с персональным компьютером через COM-порт, с помощью программ NAVIGARD, предназначенных для программирования, чтения или записи настроек (подробнее - см. инструкцию на подключаемое устройство). Для соединения NV 1325 с компьютером также требуется прямой кабель NV DB1-1 - удлинитель COM-порта (не входит в комплект поставки). Питание модуля согласования осуществляется от разъема для подключения к устройству NAVIGARD напряжением 3,9...5,5 В. Для защиты от случайного повреждения, в конструкции NV 1325 применена защитная термо-электро изоляционная пленка.

2. Технические характеристики.

№	Наименование	Значение
1	Напряжение питания, В	3,9...5,5
2	Максимальный потребляемый ток, мА	10
3	Интерфейс для связи с компьютером	RS-232
4	Максимальное расстояние от NV 1325 до COM-порта компьютера, м.	10
5	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	50x33x14
6	Рабочая температура, °С	-25...55
7	Максимально допустимая влажность, %	95

3. Подключение.

Последовательность действий при подключении модуля согласования NV 1325:

- Соединить COM-порт компьютера и NV 1325 прямым кабелем NV DB1-1 (Удлинитель COM-порта).
- Подключить NV 1325 к устройству NAVIGARD при помощи плоского кабеля. Соедините десятиконтактный разъем на NV 1325 с аналогичным разъемом с названием "COM" расположенным на устройстве NAVIGARD. Перед подключением к устройству NAVIGARD, прочтите инструкцию на это устройство. Возможно для согласования потребуется дополнительно установить перемычки (джамперы) на этом устройстве. В случае если разъем "COM" на этом устройстве уже занят другим модулем согласования, то временно отсоедините его.

Внимание! Перед включением питания убедитесь в правильности подключения !

- Подать напряжение питания на устройство NAVIGARD.
- Запустите программу предназначенную для работы с устройством NAVIGARD (см. инструкцию на устройство)

4. Комплектация.

Модуль согласования NV 1325.....1 шт.
Плоский кабель.....1 шт.
Пластиковая упаковка.....1 шт.
Руководство по эксплуатации МС.001325.010 РЭ1 шт.

5. Свидетельство о приемке.

Модуль согласования NV 1325 соответствует конструкторской документации МС.001325.010 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

М.П.

6. Гарантии производителя и сертификаты.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие NV 1325 требованиям пожарной безопасности, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных настоящим руководством. NV 1325 имеет сертификат №С-РУ.ПБ16.В.00158 от 25.08.2010г. , подтверждающий соответствие требованиям Технического Регламента Пожарной Безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантия не распространяется на изделие, компоненты которого имеют механические повреждения или следы самостоятельного ремонта.

7. Техническая поддержка.

ООО "Навигард" Россия, 236000, г. Калининград ул. Черяховского д.6.
Тел./факс: (4012) 71-68-66 доб.108, (4012) 38-68-66;
Website: www.navigard.ru ; e-mail: tech@navigard.ru